



Paloluokitus: EI 180

1. Pp/ uPVC muoviputki max. 160mm.
2. Betonilattia min. 150mm.
3. Palokipsivalu, Joints Fire Compound Pro+, valusyvyy=100mm, ETA-14/0033.
4. Palokääre, Joints Fire Wrap Pro+, ETA 14/0316.
5. Max. reikäkoko: 2400mm x 1200mm,
min. reikäkoko: putken halkaisija + 20mm.
6. Kannakointi: rakenteen molemmin puolin, etäisyys rakenteesta=250mm ja 400mm.
7. 4mm PE-eriste (runkoäänien eristys).
8. Elastinen paloakryyliitivistys, Joints Fire Acryl Pro+, ETA 13/0992 ja ETA 13/0991

Tekniikoiden välinen etäisyys=min. 200mm.

Palokipsivalu tukiraidoitettava mikäli kuormankantokykyä vaaditaan. Kuormankantokyky raidoituksin vahvistettuna max. 1,5kN/m², kuormitusalan ollessa 0,09m², 75mm valupaksuudella.

Palokatkon asennus tuotteiden ETA-hyväksynnän mukaan.

Asennuskuva ei mittakaavassa.

Tuote on EC1+ päästöluokiteltu, (G12874B).