



Paloluokitus: EI 60

1. PP muoviputki max. 110mm.
2. Betonilattia min. 150mm.
3. Grafiittimassatäyttö, Joints Fire Graphite Pro+, syvyys=25mm, ETA 14/0317.
4. Kivivillasullonta, syvyys=25mm, 35 kg/m<sup>3</sup>, ETA 14/0317.
5. Max. reikäkoko: putken halkaisija + 60mm,  
min. reikäkoko: putken halkaisija + 30mm.
6. 4mm PE-eriste (runkoäänien eristys).

Palokatkon asennus tuotteiden ETA-hyväksynnän mukaan.

Asennuskuva ei mittakaavassa.